



Oznaczenia:

1 - szafa 42U wysokości 210 cm - siłownia telekomunikacyja
2 - szafa 42U wysokości 210 cm- urządzeń telekomunikacyjnych
3 - kontroler Tetra
4 - centralka antywłamaniowa
5 - koryta siatkowe prowadzone na wyskości 225 cm
6 - aparat przemysłowy ATP2.2

RYS. 1



A

BLACHA ALUMINIWA RYFLOWANA	2,2cm
WEŁNA MINERALNA	10,00cm
BLACHA DENNA	0,4cm
~~PŁYTA FUNDAMENTOWA~~	~~15,00cm~~
~~GRUNT RODZIMY~~	


C

BLACHA TRAPEZOWA	0,55cm
PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM IZOLACYNYM Z WEŁNY MINERALNEJ	10,00cm

B

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM IZOLACYNYM Z WEŁNY MINERALNEJ	10,00cm

RYS. 2



Ⓐ

BLACHA ALUMINIWA RYFLOWANA	2,2cm
WEŁNA MINERALNA	10,00cm
BLACHA DENNA	0,4cm
~~PŁYTA FUNDAMENTOWA~~	~~15,00cm~~
~~GRUNT RODZIMY~~	


Ⓒ

BLACHA TRAPEZOWA	0,55cm
PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM IZOLACYNYM Z WEŁNY MINERALNEJ	10,00cm


Ⓑ

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM IZOLACYNYM Z WEŁNY MINERALNEJ	10,00cm


RYS. 3


RURA SPUSTOWA Ø100
RYNNA Ø120
12
250
12
125
125
A
B
B
500
9°(15,84%)
9°(15,84%)
1%
1%
500
9°(15,84%)
A
125
125
250

RYS. 4




ELEWACJA POŁUDNIOWA




ELEWACJA WSCHODNIA

RYS. 5



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA

RYS. 6