



RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2

97-400 Bełchatów

Konstrukcje stalowe • Antykorozja • Roboty elektryczne • Obróbka wiórowa • Roboty budowlano-remontowe

EH/PI-14/2018

Piaski, dn.12-02-2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie Zapytania o cenę 11/D/2018/AS na „Dostawa armatury na zadanie – Budowa magazynu gipsu na zwałowisku wewn. KWB Bełchatów”

RAMB Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.02.2018r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy w zestawieniu opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 19 i 20 mają być zastosowane uszczelki gumowo-stalowe G-S-W ?

Odpowiedź 1.

Dla pozycji 19 i 20 należy zastosować uszczelki zgodnie z SIWZ G-S-W

Pytanie 2

Czy w zestawieniu opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 26 WAG Telemax obudowa teleskopowa dla zasuw BETA ma być wyposażona w mechaniczny wskaźnik VARIO

Odpowiedź 2.

Dla zasuw typu BETA obudowa teleskopowa, z uwagi na zabezpieczenie zasuw przed uszkodzeniem oraz ze względów na bezpieczeństwo pracy rurociągów (określenie czy zasuw jest otwarta czy zamknięta) powinna być wyposażona w mechaniczny wskaźnik położenia VARIO.

BIURO HANDLOWE
KIEROWNIK
mgr inż. Tomasz Koperek