



II Zasady dotyczące przestrzegania przepisów bhp.

- 2.1 Przy wykonywaniu prac przy urządzeniach energetycznych Wykonawcy/Podwykonawcy umów są zobowiązani dostarczyć wykaz uprawnionych i upoważnionych pracowników zawierający: imiona i nazwiska oraz rodzaj kwalifikacji w zakresie:
- a. eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych;
 - b. wykonywania prac przy urządzeniach podlegających UDT;
 - c. innych prac do wykonania, których wymagane są odpowiednie dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.
- Wykonawcy/Podwykonawcy odpowiadają za bieżące uzupełnianie (aktualizację) ww. wykazów pracowników, w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminów, zakresu lub rodzaju uprawnień itp.
- 2.2 Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy, w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp osób postronnych.
- 2.3 Oznakowanie strefy pracy, powinno jednocześnie umożliwiać identyfikację pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
- 2.4 Wykonawca/Podwykonawca jest odpowiedzialny za sprzęt do oznakowania i bariery do wygrodzenia strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Oddziału oraz do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy.
- 2.5 Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłne, gazowe, wodne i inne.
- 2.6 Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy używający w trakcie prac spawarek oraz elektronarzędzi zobowiązani są w szczególności do:
- a. posiadania uprawnień do robót spawalniczych;
 - b. użytkowania spawarek i elektronarzędzi posiadających ważne dokumenty z przeglądów okresowych potwierdzające ich sprawność;
 - c. wyłączania spawarek w czasie przerwy w pracy dłuższej niż 5 minut.
- 2.7 Obsługa lub korzystanie z urządzeń dźwigowych będących własnością Spółki bez zgody i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzór i realizację umowy jest zabroniona.
- 2.8 Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są do stosowania sprzętu i odzieży ochronnej odpowiednich do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:
- a. noszenia, w wyznaczonych obszarach na terenie Oddziału, kasków ochronnych z widocznym logo i/lub nazwą firmy;
 - b. stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie hałasu;
 - c. stosowania masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zapylenie;
 - d. stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości i w zagłębieniach.
- 2.9 Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Działu BHP o każdym zaistniałym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a także udzielenia informacji o chorobach zawodowych pracowników firmy wykonujących prace na terenie i na rzecz Oddziału.
- 2.10 Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych (papierosów, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobów produkowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papierosów. Zakazem, o którym mowa, objęte są w szczególności: obiekty energetyczne, warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie, łazienki, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze, pomieszczenia biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.
- 2.11 Oddział deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielanie wszechstronnej pomocy Zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także współpracę z Zespołem przedstawicieli Oddziału.
- W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym dokumentem, należy kontaktować się z pracownikami Działu BHP (w EDO – 091 822 5504/605080446, 091/822 4205; w ESZ – 091 822 1212/601086470; w EPOM – 091 822 1656/661473004).

III Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki przeciwwybuchowej.

- 3.1 Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są do użytkowania i utrzymania we własnym zakresie właściwego zabezpieczenia przed powstaniem pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dotyczącego budynku, maszyny, urządzenia, instalacji technologicznych, środków transportu, składowiska oraz użytkowanych terenów.
- 3.2 Wykonawcy/Podwykonawcy/Najemcy/Dzierżawcy, którzy użytkują tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych, zobowiązani są na mocy postanowień art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) do przejęcia odpowiedzialności za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, a w szczególności zobowiązani są:
- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 - wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 - zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 - zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 - przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 - zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 - ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
- 3.3 W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
- gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne;
 - składowanie materiałów palnych i jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji;
 - rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoly i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy;
 - obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoly na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich. Powyższy zakaz dotyczy również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych.
- 3.4 Ponadto pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy zabrania się:
- używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 - dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe podczas użytkowania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym;
 - użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych;
 - korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych;
 - włączania do sieci urządzeń elektrycznych, żeby łączny pobór energii elektrycznej nie wywołał przeciążenia;
 - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji;
 - zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników urządzeń elektrycznych;
 - pozostawiania włączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.;
 - przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków, do tego nie przystosowanych, butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych;
 - dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej;
 - pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych, nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych, itp.;
 - przechowywania w pomieszczeniach udostępnionych na podstawie umowy najmu, substancji pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych (których temperatura zapłonu wynosi poniżej 55°C) bez pisemnej zgody Wydziału Ratownictwa Technicznego;

- m. składowania i magazynowania materiałów palnych w miejscach nie przystosowanych do ich przechowywania bez pisemnej zgody Wydziału Ratownictwa Technicznego;
 - n. pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia; przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu;
 - o. przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch;
 - p. używania sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektów, urządzeń itp., do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych;
 - q. używania radiotelefonów oraz telefonów komórkowych w pobliżu urządzeń technologicznych specjalnie oznakowanych.
- 3.5 **Najemcy nieruchomości** zobowiązani są zaopatrzyć się we własny sprzęt p. pożarowy, który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zawiesić wymagane oznaczenia i instrukcje (znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa pożarowego, itp.), wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto najemcy nieruchomości zobowiązani są do oznakowania obiektów z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt.
- 3.6 **Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy**, którzy nadzorują lub wykonują prace pożarowo – niebezpieczne powinni być przeszkoleni w zakresie:
- a. prowadzenia tych prac;
 - b. przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac;
 - c. zasad zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych w sprzęt gaśniczy.
- Prowadzenie tych prac powinno odbywać się na podstawie pisemnego zezwolenia.**
- 3.7 **Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy** powinni znać:
- a. zasady alarmowania i postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu;
 - b. zasady gaszenia urządzeń elektrycznych;
 - c. zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pożarze;
 - d. wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz użytkowanych pomieszczeń;
 - e. zasady bezpiecznego magazynowania i użytkowania butli gazowych i agregatów spawalniczych.
- W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym dokumentem, należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Ratownictwa Technicznego (091 822 5525/601881865, 091 822 5528/669662448).**

IV Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

- 4.1 **Wykonawcy/Podwykonawcy** są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności do:
- a. posiadania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w wynikających z przepisów ochrony środowiska, adekwatnych do rodzaju prac związanych z realizacją umowy;
 - b. ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące;
 - c. magazynowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska;
 - d. w zakresie substancji chemicznych, do postępowania określonego w karcie charakterystyki substancji;
 - e. racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktach poboru wody przemysłowej;
 - f. magazynowania na terenie Oddziału odpadów powstałych w wyniku realizowanych prac i świadczonych usług, zgodnie z zapisami umowy oraz do wywożenia ich z terenu Oddziału, na bieżąco;
 - g. zabezpieczenia odpadów, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska, przed przekazaniem ich do zagospodarowania;
 - h. podczas monitoringu lub kontroli, okazania kontrolującemu dokumenty zagospodarowania odpadów (dowody przekazania odpadów lub umowa na odbiór odpadów). Po zakończeniu prac przekazywanie informacji o rodzajach i ilości wytworzonych i zagospodarowanych odpadów powstałych w związku z realizacją usługi;
 - i. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu.
- 4.2 **W przypadku zlecenia przez Oddział usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, lub świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw, usługobiorca zobowiązany jest do przekazywania niezbędnych informacji dotyczących emisji zanieczyszczeń oraz ilości wytworzonych i przekazanych odpadów powstałych w związku z realizacją zadania.**
- 4.3 **Informacja powinna być przedkładana po zakończeniu zadania, w formie „Oświadczenia Inspektora**

Nadzoru/Wykonawcy" lub każdorazowo, po zakończeniu roku kalendarzowego" - Załącznik Z - 3.


- 4.4 **Jeżeli realizowana praca wiąże się z powstaniem odpadów**, Wykonawca/Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie postępowanie z wytworzonymi odpadami i musi je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (odpad wytworzony przez Wykonawcę należy do Wykonawcy z wyłączeniem złomu) i zapisami umowy.
- 4.5 **Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca/Podwykonawca spowoduje poważne zagrożenie środowiska**, tj. nastąpi zdarzenie, mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu:
- Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu Elektrowni Dolna Odra (091 822 5300)/ Elektrociepłowni Szczecin (091 822 1247/1347)/ Elektrociepłowni Pomorzany (091 822 1902), w zależności od miejsca zdarzenia
 - Głównemu Inżynierowi Elektrowni Dolna Odra 091 5700/ Elektrociepłowni Szczecin (091 822 1282)/ Elektrociepłowni Pomorzany (091 822 1913), w zależności od miejsca zdarzenia
 - Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska (091 822 5907)
 - Kierownikowi Działu BHP (091 822 5504)
- 4.6 **Wytworzone odpady złomu stalowego i metali nieżelaznych są własnością Oddziału**. Każda dostawa złomu do magazynu musi być szczegółowo sprawdzona i zwazona przez uprawnionego pracownika Oddziału.
- 4.7 **Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest:**
- a. do demontażu odpadów złomu, w sposób zapewniający powstawanie elementów o maksymalnych wymiarach:
- **złom stalowy „gruby”:**
 - grubość powyżej 5 mm
 - długość do 2,5 mb
 - szerokość do 0,5 mb
 - rury do 350 mm odcinki 3 mb
 - rury powyżej 350 mm odcinki 3 mb cięte wzdłuż
 - **złom stalowy „cienki”:**
 - grubość poniżej 5 mm
 - blachy cienkie odcinki do 5 mb
 - **złom metali nieżelaznych (w tym kable i przewody);**
 - długość do 1,5 mb.
- b. do segregacji odpadów złomu na podane powyżej kategorie oraz zważenia i przekazania ich, na wskazane przez przedstawiciela Oddziału miejsce magazynowania, wyznaczone na terenie Oddziału.
- 4.8 **Pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy zabrania się:**
- a. odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu bez uzgodnienia z Głównym Inżynierem Elektrowni Dolna Odra/ Głównym Inżynierem Elektrociepłowni Pomorzany/ Głównym Inżynierem Elektrociepłowni Szczecin, w zależności od miejsca zdarzenia oraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska;
- b. wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię terenu;
- c. używania wody pitnej dla celów przemysłowych;
- d. zanieczyszczenia stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia oraz pozostałych terenów należących do Oddziału;
- e. wwożenia na teren Oddziału jakichkolwiek odpadów;
- f. spalania na terenie Oddziału jakichkolwiek substancji, przedmiotów i odpadów, wylewania jakichkolwiek substancji i płynów do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdów i sprzętu w nieprzystosowanych do tych czynności miejscach;
- g. wycinania drzew i krzewów na terenie Oddziału bez uzgodnienia wycinki z Wydziałem Ochrony Środowiska i uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew;
- h. działania powodującego niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby (np. obwałowania składowiska);
- i. stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie;
- j. stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (np. Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej) oraz bez powiadomienia Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej w Oddziale;
- k. prowadzenia działań ingerujących w środowisko, a nie przewidzianych przez Oddział pozwoleniami i decyzjami właściwych organów;

- l. korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (do Wykonawcy/Podwykonawcy umowy należy zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez siebie);
 - m. stosowania substancji wymagających sporządzenia kart charakterystyki (tj. m.in. niebezpiecznych, toksycznych) bez wcześniejszego uzgodnienia co do ilości i jakości, z pracownikiem Oddziału nadzorującym realizację umowy.
- 4.9 **Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat.** Oddział zastrzega sobie prawo obciążania Wykonawcy/Podwykonawcy umowy, którego działalność wpływa na wysokość nakładanych opłat, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.
- 4.10 **Wykonawca/Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania mające na celu usunięcie skutków awarii wywołanej swoją działalnością oraz za negatywne dla środowiska skutki swej działalności.**

W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym dokumentem, należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska (091 822 5907/726110029, 091 822 5901).

V Zasady dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie systemu przepustkowego i materiałowego.

- 5.1 **Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są do:**
- a. przestrzegania zasad w zakresie systemu przepustkowego, w ruchu materiałowym i osobowym, obowiązującym na terenie Oddziału;
 - b. zabezpieczenia mienia swojego i powierzzonego przed kradzieżą i innymi szkodami;
 - c. przekazywania do Działu Bezpieczeństwa informacji na temat dostępu do użytkowanych pomieszczeń, w celu umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczej (w przypadku pożaru);
 - d. przekazania do Działu Bezpieczeństwa, w formie pisemnej, informacji o wszystkich pracujących w dni powszednie, w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy pracownikach, wykonujących na rzecz Oddziału pracę na urządzeniach i obiektach Oddziału;
 - e. przestrzegania zasad w zakresie gospodarki kluczami od wynajmowanych / dzierżawionych pomieszczeń, obowiązujących na terenie Oddziału;
 - f. **bezwzględne zwrotu**, do osoby odpowiedzialnej za nadzór i realizację umowy lub do Działu Bezpieczeństwa, karty identyfikacyjnej oraz zezwolenia na wjazd, po zakończeniu prac lub po upływie terminu ich ważności.
 - g. Uiszczenia opłaty za zniszczoną lub zagubioną kartę identyfikacyjną.
- 5.2 **Wwożenie/wywożenie materiałów, sprzętu i narzędzi należących do Wykonawców/Podwykonawców** nie posiadających na terenie Oddziału stałego zaplecza administracyjno-technicznego, a wykonujących na terenie Oddziału prace zlecone (inwestycyjne lub remontowe) odbywa się na podstawie wykazów materiałów.
- 5.3 **Najemcy nieruchomości, Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są do oznakowania własnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej**, jak węże hydrantowe, prądownice, gaśnice i koce gaśnicze w sposób trwały, nazwą lub skrótem nazwy swojej firmy.
- 5.4 **Wykaz materiałów wwożonych**, sporządzany jest przez upoważnionych pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, w dwóch egzemplarzach. Oryginał przechowuje Wykonawca/Podwykonawca, kopię Służba Ochrony, która prowadzi ich ewidencję oraz dokonuje na nich adnotacji.
Potwierdzony przez Dział Bezpieczeństwa oryginał wykazu z wwozu materiałów, jest jednocześnie dokumentem upoważniającym do ich wywozu.
- 5.5 **Kontrola wwożenia/wywożenia materiałów należących do Wykonawcy/Podwykonawcy**, którzy dzierżawią tereny od Oddziału i prowadzą działalność gospodarczą nie związaną z Oddziałem, odbywa się w zakresie:
- a. właściwości i przeznaczenia przewożonych materiałów, a w szczególności w celu nadzoru nad materiałami niebezpiecznymi i wymagającymi spełnienia wymogów określonych w odrębnych przepisach i szczególnego nadzoru;
 - b. kontroli pojazdów pod kątem sprawdzenia własności wwożonych / wywożonych materiałów.
- 5.6 **Wnioski na zezwolenia stałe na wjazd pojazdów Wykonawcy/Podwykonawcy oraz karty identyfikacyjne**, muszą być zaakceptowane przez KKO lub osobę przez niego upoważnioną.
- 5.7 **Samochody ciężarowe i dostawcze nie posiadające zezwoleń stałych** w przypadku wwożenia/wywożenia materiałów, wjeżdżają na podstawie wystawionej karty identyfikacyjnej po uprzednim potwierdzeniu zasadności wjazdu.
- 5.8 **Wjazd samochodów ciężarowych i dostawczych na teren Oddziału** odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach, na czas rozładunku lub załadunku towaru lub sprzętu.
- 5.9 **Wejście/wyjście pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy zatrudnionych na terenie Oddziału**, odbywa się na podstawie kart identyfikacyjnych Wykonawcy/Podwykonawcy, wystawionych przez Dział Bezpieczeństwa.



- 5.10 Wejście na teren Oddziału pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, nie posiadających karty identyfikacyjnej, wymaga potwierdzenia zasadności ich wejścia. Ponadto, jeżeli pracownik SUFO uzna za konieczne, pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy będą mogli wejść na teren Oddziału, wyłącznie pod opieką osoby potwierdzającej zasadność wejścia.
- 5.11 Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy nie otrzymają nowych kart identyfikacyjnych w przypadku braku rozliczenia się z kart które utraciły swoją ważność.
- W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym dokumentem, należy kontaktować się z pracownikami Działu Bezpieczeństwa (091 822 5540/607351895, 091 822 5541/603736088, 091/822 5216/693540393 i/lub z pracownikami SUFO (w EDO-091 822 5211, w ESZ 0911220, w EPOM 091 822 1572, w zależności od miejsca zdarzenia).

VI Postanowienia końcowe.

- 6.1 Oddział zastrzega sobie, w interesie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników oraz ochrony środowiska, możliwość monitorowania i kontroli, prac realizowanych przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Ratownictwa Technicznego, Działu BHP, Działu Organizacji i Systemów Zarządzania (Pełnomocnik-Koordinator ds. ZSZ, Starszy Specjalista ds. Systemów Zarządzania) oraz Działu Bezpieczeństwa, w zakresie przestrzegania wymagań określonych w niniejszych Zasadach oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone ich nieprzestrzeganie.
- Zabrania się wydawania kart identyfikacyjnych pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy którzy nie zastosowali się do wymagań określonych w Zasadach.
- 6.2 Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy są zobowiązani do nie ujawniania osobom nieupoważnionym oraz niewykorzystywania do innych celów, niż zostały im ujawnione, wszelkich informacji i wiadomości, z którymi zostali zapoznani w związku z realizacją umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
- 6.3 Wykonawcy/Podwykonawcy umów są zobowiązani do utrzymywania dowodów realizacji wymagań niniejszych Zasad.
- 6.4 Oddział zastrzega sobie możliwość wykonywania audytów u Wykonawcy/Podwykonawcy, którego pracownicy realizują prace na terenie i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz w ich siedzibie.
- Monitorowanie zidentyfikowanych niezgodności, wynikających z nie przestrzegania wymagań określonych w niniejszych Zasadach oraz z prowadzenie prac w sposób nie zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo wybuchowe oraz ochronę środowiska, prowadzą na bieżąco pracownicy Działu DOZ (091 822 5507/603181145, 091 822 4504/607330764), w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

VII SKRÓTY I DEFINICJE

EDO – Elektrownia Dolna Odra.

ESZ – Elektrociepłownia Szczecin.

EPOM – Elektrociepłownia Pomorzany.

Oddział – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Osoba odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy - pracownik Oddziału nadzorujący wykonanie i rozliczenie umowy, na dostawy, usługi lub roboty budowlane, a także najmu i dzierżawy.

Wykonawca/Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub niepublicznego, złożyła ofertę, zawarła umowę zakupową lub ramową na dostawy, usługi lub roboty budowlane, a także kupującego, najemcę, dzierżawcę.

Spółka – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

SUFO – Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna w skład, której wchodzi pracownicy koncesjonowanego podmiotu.

Zasady – Zasady postępowania Wykonawców/Podwykonawców realizujących prace na terenie i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.