








	Tabela wykonań (zestawienie elementów, szt.)										
wyk.	poz.1	poz.2	poz.3	poz.4	poz.5	poz.6	poz.7	poz.8	poz.9	poz.10	masa,kg
I	12	4	7,5	24	24	24	12	24	12	12	479
II	12	4	7,5	24	24	24	12	24	12	12	479
III	18	6	11,3	36	36	36	18	36	18	18	721
IV	24	8	15	48	48	48	24	48	24	24	959

1. Ostre krawędzie stępić. Ra25
2. Powierzchnie cięcia wykonać
3. Ogólna klasa tolerancji ISO 2768 mK.
4. Wsporniki wykonywać i zabudowywać parami, w wykonaniach symetrycznych.
5. Połączenia spawane wykonać na poziomie jakości D, wg ISO 5817.
6. Dopuszcza się montaż osłon na łukach o promieniu nie mniejszym niż R=250000.
7. W przypadku kolizji z wyposażeniem członu dopuszcza się zmiany w rozstawie poz.1.
8. Osłony poz. 3 winny spełniać warunki normy PN-G-46610:2001 Górnictwo odkrywkowe. Przenośniki taśmowe. Wymagania podstawowe, dla wyk. I.
W wykazie materiałów podano przykładowo osłony wg katalogu firmy METSO.
9. Dopuszcza się zastosowanie osłony o innej długości.

1 Dodano uwagę poz.9 M.Witalewski 23.10.2108

Poz.	Wyszczególnienie	Nr rys. lub normy	Ilość szt.	Materiał	1 szt. Masa (kg)	Razem Masa (kg)
10	Bl.10x35x200		wg wyk.	S235JR	0,54	
9	Bl.10x128x200		wg wyk.	S235JR	2,0	
8	Łapka	185 181 210 0	wg wyk.	wg RYS.	0,32	
7	Bl.10x200x235		wg wyk.	S235JR	3,6	
6	Nakrętka M12-8-A2A	ISO 4032	wg wyk.	wg ISO	0,015	
5	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn9	PN-M-82008	wg wyk.	wg PN	0,003	
4	Śruba M12x55-8.8-A2A	ISO 4017	wg wyk.	wg ISO	0,055	
3	Osłona DA:0,8-1292 z elem. mocowania	Kat. metso	wg wyk.	wg Kat.	39,5	
2	L40x40x4-4650	PN-EN 10162	wg wyk.	S235JR	11,2	
1	C100x438	PN-H-93400	wg wyk.	S235JR	4,6	

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów	Konstruował	M.Witalewski	08.06.18	Sprawdził	T.Nowaczek
	Adaptował		08.06.18	Spr.normy	T.Stelmaszczyk
	Kreślił	LOGOCAD	08.06.18	Zatwierdził	D.Ziębiński

Przynależność do maszyn: Typ / Nr maszyny: PRZEN. TAŚMOWE	Materiał: wg tabeli	Nazwa rys.: Zabudowa osłon przeciwdeszczowych na segmentach trasy wysokiej	Masa (kg) wg wyk.
	Nr materiału: Materiał zastępczy		Podziałka 1:50
Człon przestawy B=2250	Nr rys. wytwórcy	Numer rys. 229 182 000 1	Ark./Il.ark 1/1
Oryg.rys.w posiadaniu: Dział Projektowo-Konstrukcyjny	Rys.zastępczy	Rys.zastępuje 229 182 000 0	Nazwa dosowska 229182\229182000110