



Piaski, dn. 20/07/2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę 182/D/2021/AS na „Dostawa rur stalowych zgodnie z SIWZ”

RAMB sp. z o.o. informuje iż wpłynęło zapytanie do przetargu poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

1. Proszę o wyjaśnienie 1 pozycji ponieważ nie ma takiej rury jak 510x8. Chodzi o 508x10?

Odpowiedź: Zamawiający przesyła poprawny opis dotyczący rury z pozycji nr 1:
Rura stalowa DN 500 – EN 10224 – L235/P235 TR1/P235GH – **508x8** – opcje 1:SAW, 6 (12m), 8, 10 i 16. Zabezpieczenie antykorozyjne rur: powłoka 3LPE wg DIN 30670/ DIN 30672, klasy B NN

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

BIURO ZAKUPÓW
KIEROWNIK
mgr inż. Tomasz Koperek