



data pobrania: 2025-06-06 00:54:35

<http://ramb.pl/ogloszenie-nr-71-d-2025-ma-na-dostawe-materialow-elektrycznych-osprzet-elektryczny-m-in-oprawy-koncowki-kablowe-wylaczniki-rozlaczniki-grzalki-czujniki-zgodnie-z-zalaczonym-s wz.html>

Ogłoszenie nr 71/D/2025/MA na dostawę materiałów elektrycznych (osprzęt elektryczny m.in. oprawy, końcówki kablowe, wyłączniki, rozłączniki, grzałki, czujniki) zgodnie z załączonym SWZ.

Opublikowano: 2025-05-20
Numer postępowania: 71/D/2025/MA

Ogłoszenie nr 71/D/2025/MA na dostawę materiałów elektrycznych (osprzęt elektryczny m.in. oprawy, końcówki kablowe, wyłączniki, rozłączniki, grzałki, czujniki) zgodnie z załączonym SWZ.

Informacja

Pytania i odpowiedzi

Pozycja 28- PRZETWORNIK PU80 +/-60MV 4-20MA

Przetwornik niedostępny. Możemy zaproponować:

Przetwornik P20 2160000

Progr. przetwornik, wejście temper. i dc

2:wyj. I 4...20mA

1:zas. 85-253V a.c./d.c.

60:wej. U -60...60mV

00:wykonanie standardowe

0:wersja pol., bez atestu KJ

Proszę o akceptację zamiennika oraz potwierdzenie proponowanych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Akceptacja

Pozycja 50 WYŁĄCZNIK 3AE5183-1;

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY SION 3AE5 12KV 20KA 800A

● PODZIAŁKA BIEGUNOWA W POZIOMIE 210MM,

- PODZIAŁKA BIEGUNOWA W PIONIE 275MM
- WYPOSAŻENIE OBW. WTÓRNYCH: 1 CEWKA ZAŁ, 2 CEWKI WYŁ, LICZNIK CYKLI ŁĄCZENIOWYCH, 2 ŁĄCZNIKI POZYCYJNE SYGNALIZACJI "SPRĘŻYNA NACIĄGNIĘTA"
- NAPIĘCIE CEWKI ZAŁ 230V AC,
- NAPIĘCIE 1 CEWKI WYŁ 230V AC, wyzwalacz zanikowy
- NAPIĘCIE 2 CEWKI WYŁ 230V AC, wyzwalacz wzrostowy
- WYŁACZNIK DO ZABUDOWY STAŁEJ
- NAPIĘCIE STEROWANIA NAPĘDU SILNIKA 230V AC,
- BLOKADA MECHANICZNA,
- ŁĄCZNIK POMOCNICZY 12NO+12NC ZESTYK MIGOWY,
- 64 PINOWA WTYCZKA PRZYŁACZA OBWODÓW WTÓRNYCH,
- TABLICZKA ZNAMIONOWA/ INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM
- CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 HZ
- D59: SZEROKA OBUDOWA
- F20: PROTOKÓŁ PRÓBY WYROBU DOSTARCZANY
- F30: KORBA ZBROJENIA NAPĘDU

Wtyk przystosowany do wpięcia do gniazda wyłącznika 3AH51

Pod tym numerem katalogowym wyłącznik ma wykonanie:

Uwaga - podziałka pionowa tego wyłącznika (pomiędzy stykami góra dół) wynosi 310mm (w opisie technicznym była zmieniona na 275mm).

Poz.Numer	Opis
zam.	

1. 3AE5183-1 WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY SION **3AE5 7.2KV 20KA 800A** PODZIAŁKA BIEGUNOWA W POZIOMIE 210MM PODZIAŁKA BIEGUNOWA W PIONIE 310MM
- WYPOSAŻENIE OBW. WTÓRNYCH: **1 CEWKA ZAŁ, 1 CEWKA WYŁ, 1 WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY**, LICZNIK CYKLI ŁĄCZENIOWYCH, 2 ŁACZNIKI POZYCYJNE SYGNALIZACJI "SPRĘŻYNA NACIĄGNIĘTA"
 - NAPIĘCIE CEWKI ZAŁ **230V AC**,
 - NAPIĘCIE 1 CEWKI WYŁ **230V AC**,
 - NAPIĘCIE 2 CEWKI WYŁ **230V AC (podnapięciowej)**,
 - WYŁĄCZNIK DO ZABUDOWY STAŁEJ
 - NAPIĘCIE STEROWANIA NAPĘDU SILNIKA **230V AC**,
 - BLOKADA MECHANICZNA, ŁĄCZNIK POMOCNICZY 12NO+12NC ZESTYK MIGOWY, 20 ZACISKOWA LISTWA PRZYŁACZA OBWODÓW WTÓRNYCH,
 - TABLICZKA ZNAMIONOWA/ INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 HZ
 - D59: SZEROKA OBUDOWA
 - D90: IZOLACJA RAMION STYKOWYCH, WERSJA STANDARDOWA
 - F20: PROTOKÓŁ PRÓBY WYROBU DOSTARCZANY
 - F30: KORBA ZBROJENIA NAPĘDU
- Wydrutowani obw. wtórnych – przewód 1,5m wydrutowany na wtyczkę 64 PIN

Proszę o akceptację wykonania wyłącznika!!!

Odpowiedź: Akceptacja

Pozycja 13- GRZAŁKA D/PRZEKŁADNI GP 500W 500V; TERMORAD

Grzałka przekładni GP500 / 500W 500V

Długość zanurzeniowa elementu grzejnego wraz z osłoną metalową z gwintem (pochwą) 390 mm (do potwierdzenia przez klienta),
głowica zalewana żywicą + kubek osłonowy
dł. Przewodu zasilającego H07RN-F 3g1.5mm² – 3.5mb,
aplikacja: olej przekładniowy
rurkowy element grzejny + osłona (pochwa)

Proszę o potwierdzenie czy chodzi o takie wykonanie?

Odpowiedź: Akceptacja

Pozycja 14- GRZAŁKA GP 3150 3,2KW 500V

Grzejnik płaszczyzny typu PGW 3150W 500V (odpowiednik wycofanego GP 3150 3200W)

Wkład grzejny wraz z osłoną metalową z osłoną metalową (pochwą) płaszcza elementu grzejnego
Dostarczany wraz z puszką osłonową z dławnicą
Długość zanurzeniowa Lz - 1000 mm (+/-10) + gwint - (do potwierdzenia przez klienta.)
Aplikacja: woda (?)

Proszę o akceptację zamiennika oraz potwierdzenie proponowanych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Akceptacja

Pozycja 15- GRZAŁKA GZO 500W 500V; TERMORAD

Grzejnik elektryczny zanurzeniowy PGO 500W 500V (odpowiednik wycofanego GZO 500W 500V)

Wkład grzejny wraz z osłoną metalową z osłoną metalową (pochwą) płaszcza elementu grzejnego
Dostarczany wraz z puszką osłonową z dławnicą
Długość zanurzeniowa Lz - 390 mm (+/-10) + gwint - (do potwierdzenia przez klienta,)
Aplikacja: olej

Proszę o akceptację zamiennika oraz potwierdzenie proponowanych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Akceptacja

Pozycja 19- TOP-PZKBM-23-1XPT100-A-5-1.4571-M12X1-18-3P-L4TDS-2000-(-40-+260)-Z

Aktualnie dostępne wykonanie:

TOP-PZKbm-23-I-1xPt100-A-5-1.4571-M12x1-18-3p-L4TT-2000-(-40..+260)-Z

Termometr oporowy zatrzaskowy z przewodem elastycznym 2 metry

- fi 5 mm, M12x1
- przewód w izolacji teflon-teflon
- końcówka kulista

Proszę o akceptację zamiennika oraz potwierdzenie proponowanych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Akceptacja

Pozycja 20 CZUJN. TOP-PKGKBM-21-1XPT100-A-5-1.4571M20X1,5-18-3P-L4TDS-2000-(40_+260)-Z

Aktualnie dostępne wykonanie:

TOP-PKGKbm-21-1xPt100-A-5-1.4571-M20x1,5-18-3p-L4TT-2000-(-40..+260)-Z

Termometr oporowy Pt100, klasa A, z gwintem M20x1,5, z króćcem M20x1,5; z przewodem w izolacji teflon- teflon (do 260 st C) o dł. 2 metry

Proszę o akceptację zamiennika oraz potwierdzenie proponowanych parametrów

technicznych.

Odpowiedź: Akceptacja

Poniżej wydłużamy termin składania ofert.

Ofertę w wersji elektronicznej (w formie skanu wypełnionych i PODPISANYCH dokumentów) należy przesłać na adres oferty@ramb.pl w terminie do dnia **06.06.2025 r. do godziny 15.00**, wpisując w tytule wiadomości „**71/D/2025/MA - Dostawa materiałów elektrycznych (osprzęt elektryczny m.in. oprawy, końcówki kablowe, wyłączniki, rozłączniki, grzałki, czujniki) - Oferta**”.

Spis załączników:

SWZ.pdf	1.53 MB
Załącznik nr 2.pdf	1.91 MB
Formularz ofertowy z oświadczeniami.xlsx	33.05 KB

data dodania: 2025-05-20 07:41:20

adres IP: 216.73.216.60