



data pobrania: 2025-03-13 23:01:59

<http://ramb.pl/przetargi/239-d-2024-rb-dostawa-kontenerow-magazynowego-morskiego-i-socjalnego.html>

# 239/D/2024/RB - Dostawa kontenerów: magazynowego (morskiego) i socjalnego

Opublikowano:2024-09-17

Numer postępowania: 239/D/2024/RB

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa krat pomostowych zgodnie z formularzem – załącznik nr 5  
Kontener magazynowy może być nowy lub ONE WAY (po jednej podnóży morskiej)  
Pytania i odpowiedzi

Transport na jaki adres ? Z rozładunkiem chcecie czy będziecie mieć na miejscu jakiś sprzęt ?

Odp. Transport 97-427 Rogowiecna teren – Plac M5. Na placu znajdują się suwnica, którą możemy rozładować kontenery.

Czy dach może być wykonany z samej płyty 10 cm PIR lub styropian ?

Odp. Dach musi być wykonany zgodnie ze specyfikacją, a więc nie może być wykonany „z samej płyty 10 cm PIR lub styropian.

L.p.	Nazwa rysunku / norma	Ilość	JM
1	<p>Kontener socjalny nowy – 1szt</p> <p>1.Wymiary zewnętrzne: dł. 6000-6100, szer. 2400-2450, wys. 2800-2860 [mm]</p> <p>2.Okno PCV dwuszybowe, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o wymiarach 1465-1500 x1135-1150 [mm] – w ścianie szczytowej przeciwległej do ściany z drzwiami</p> <p>3.Drzwi stalowe z zamkiem o wymiarach szer. 900 x wys. 2000-2100 [mm] – w ścianie szczytowej przeciwległej do okna</p> <p>4.Instalacja elektryczna wewnętrzna: lampy oświetleniowe 2szt (umiejscowione na suficie), gniazdo podwójne 230V - 2szt (1szt umiejscowiona pod oknem, 1 szt umiejscowiona w ścianie bocznej)</p> <p>5.Wentylacja grawitacyjna: kratka wentylacyjna fi 100 – 2szt</p> <p>6.Klimatyzator o mocy 2,5 kW z funkcją chłodzenia i grzania, zamontowany na ścianie szczytowej nad oknem - 1szt</p> <p>7.Grzejnik elektryczny o mocy 2/2,5 kW (zamontowany pod oknem) – 1 szt</p> <p>8.Stół o wymiarach 1600 szer. x 600 dł., blat o grubości min. 25 [mm] - 2szt</p> <p>9.Krzesło z siedziskiem z tworzywa, wysokość całkowita 800 [mm] - 12szt</p> <p>10.Szafka kuchenna wolnostojąca drewniana (z drzwiczkami podwójnymi) o wymiarach 80x60x86 [cm] - 1szt</p> <p>11.Ściany wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 100 mm oraz okładziną z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poliestrową – kolor biały</p> <p>12.Podłoga wykonana z płyty wiórowej o gr. 22 mm, pokryta wykładziną PVC o minimalnej gr. 1,6mm, wypełniona wełną mineralną lub styropianem o grubości min. 100mm</p> <p>13.Dach wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości min. 50mm, okładziną z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową. Ocieplenie dachu wykonane z wełny mineralnej o grubości 50-100mm. Poszycie zewnętrzne dachu wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej.</p>	1	kpl

- 2 Kontener magazynowy (morski) nowy - 1 szt 1 kpl
- 1.Wymiary zewnętrzne: dł. 6058 x szer. 2438 x wys. 2591 [mm]
  - 2.Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe z uszczelką gumową o wymiarach 2310x2280 umiejscowione w ścianie szczytowej [mm]
  - 3.Instalacja elektryczna wewnętrzna: gniazdo 230V - 2szt, 400V - 1szt (umiejscowione na ścianie bocznej), lampy oświetleniowe 2x36W - 2szt (umiejscowione na suficie)
  - 4.Wentylacja - otwory wentylacyjne
  - 5.Regał metalowy otwarty o wymiarach 100x200x60 [cm] - 2szt
  - 6.Szafa metalowa o wymiarach 100x200x60 [cm] - 2szt
- Uwaga: Poz. 5 i 6, ma być na stałe przytwierdzona do prawej dłuższej ściany kontenera począwszy od końca kontenera w kolejności: szafy, regały.

**Proszę do oferty załączyć dokumentację zaoferowanych kontenerów.**

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres **rafal.bednarek@ramb.pl** do dnia **25.09.2024r.** do godziny **12:00.** W temacie oferty należy napisać **239/D/2024/RB - Dostawa kontenerów: magazynowego (morskiego) i socjalnego.**

Spis załączników:

Załączniki nr 5 - Formularz.xlsx	1.27 MB
Załącznik nr 4.pdf	70.01 KB
Załącznik nr 3.pdf	44.77 KB
Załącznik nr 2.pdf	21.68 KB
Załącznik nr 1.pdf	58.13 KB
Załącznik nr 5 - Formularz.pdf	97.85 KB
SWZ 239 D 240 RB.pdf	823.35 KB

data dodania: 2024-09-17 10:46:03

adres IP: 18.117.224.62