



Piaski, dn. 10/06/2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego 120/D/2021/AS na „Dostawę armatury zgodnie z SIWZ”

RAMB sp. z o.o. informuje iż w dniu 09.06.2021r. wpłynęło zapytanie do przetargu.

Pytanie:

Proszę o informację: jakiej klasy wg DIN30670 izolacja B ? Powinna być np. B1 ,B2,B3 co oznacza różne grubości izolacji.
Co znaczy NN na końcu opisu.

Odpowiedź:

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę rur z SIWZ

Rodzaj izolacji	Typ izolacji	Grubość izolacji w zależności od średnicy zewnętrznej rur [mm]				
		159 – 273	323,9 – 457	508 – 559	610 – 762	813 – 1420
Polietylenowa	N-n, S-n	2	2,2	2,5	2,5	3
	N-v, S-v	2,7	2,9	3,2	3,7	
Polipropylenowa	standardowa	2	2,2	2,2	2,5	2,5

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

BIURO ZAKUPÓW
KIEROWNIK

mgr inż. Tomasz Koperak