



Konstrukcje stalowe • Antykorozja • Roboty elektryczne • Obróbka skrawaniem • Roboty budowlano-remontowe

Piaski, dn. 24/02/2026

I. Doprecyzowanie w pkt. 9 SWZ

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

9.1. Zamawiający przewiduje termin do 30.06.2026 r. w tym termin wykonania projektów – trzy tygodnie od daty otrzymania Zamówienia. Termin realizacji obejmuje wszelkie odbiory techniczne.

Jednocześnie wskazujemy, że w dniach:

- 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 30 maja 2026 r.

- 12, 13, 19, 20, 21 czerwca 2026 r.

zaplanowane są wydarzenia w obiekcie, w związku z czym nie będzie możliwości wykonywania w tych dniach prac montażowych wewnątrz hali.

II. Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 2/D/2026/ŁC

Pytanie 1:

Wykonawca zadaje pytanie co należy rozumieć poprzez stwierdzenie „brak reżimu temperaturowego”?

Ad.1. Brak reżimu temperaturowego dla Inwestora oznacza możliwy brak spełnienia wymogu utrzymania zadanej temperatury powietrza wewnętrznego w sytuacji wystąpienia sytuacji incydentalnych np. skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych w sezonie letnim.

Pytanie 2:

Wykonawca zadaje pytanie czy obliczenia zysków ciepła należy dołączyć do oferty?

Ad.2 Tak.

Pytanie 3:

Wykonawca zadaje pytanie czy do obliczeń zysków ciepła należy przyjąć temperaturę wewnętrzną w strefie przebywania ludzi na poziomie 24°C oraz temperaturę zewnętrzną na poziomie 30°C zgodnie z normą?

Ad. 3. Temperatura w strefie przebywania ludzi podana była w zakresie 24-25°C; temperatura zewnętrzna zgodnie z normą.

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w obliczeniach należy uwzględnić zyski ciepła pochodzące od:

- wentylacji mechanicznej (5 układów po 8.000 m³/h każdy, przy wydajności 50%, co daje łącznie 20.000 m³/h, które należy schłodzić z 30 do 24°C),
- oświetlenia o łącznej mocy 73 kW,
- 500 osób (uwzględniając zyski ciepła jawne i utajone),
- nasłonecznienia / przegród budowlanych,
- infiltracji powietrza z niechłodzonej części hali.

Ad. 4. Należy uwzględnić wszystkie zyski ciepła – zgodnie ze sztuką budowlaną, normami oraz wiedzą techniczną (w tym danymi zawartymi w postępowaniu).

Uwaga: temperatura w strefie przebywania ludzi podana była w zakresie 24-25°C.

RAMB sp. z o.o.

Piaski 2, 97-400 Bełchatów, NIP 701-04-37-943, REGON: 147410310

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000520849, Kapitał zakładowy: 38 926 000 PLN,

tel. 44 737 78 10, fax: 44 737 78 02, e-mail: sekretariat@ramb.pl, nr rejestrowy w Rejestrze BDO – 000040557

www.ramb.pl



ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001





Konstrukcje stalowe • Antykorozyja • Roboty elektryczne • Obróbka skrawaniem • Roboty budowlano-remontowe

Pytanie 5:

Wykonawca zadaje pytanie czy podana maksymalna ilość jednostek wewnętrznych (4-6 szt.) dotyczy jednego sektora czy wszystkich trzech sektorów? Jeśli wszystkich trzech sektorów, to po wstępnym obliczeniu zysków ciepła nawet 6 szt. najmocniejszych jednostek wewnętrznych nie wystarczy ze względów technicznych. Zgodnie z posiadaną wiedzą, moce jednostek wewnętrznych dostępnych na rynku producentów klimatyzatorów są po prostu zbyt małe.

Ad. 5. Podana maksymalna ilość jednostek wewnętrznych (4-6 szt.) dotyczy wszystkich trzech sektorów (sceny, sektora A i B).

Pytanie 6:

Wykonawca zadaje pytanie czy karty katalogowe oferowanych urządzeń należy dołączyć do oferty?

Ad. 6. Tak.

Pytanie 7:

Wykonawca zadaje pytanie czy oferowane urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat Eurovent i czy należy dołączyć go do oferty? Jest to dokument wydawany przez niezależny europejski instytut badawczy, który potwierdza autentyczność danych technicznych zawartych w kartach katalogowych.

Ad. 7. Tak.

Pytanie 8:

Wykonawca zadaje pytanie czy istnieje możliwość odbycia dodatkowej wizji lokalnej w dniu 25.02.2026r.

Ad. 8. Zamawiający nie przewiduje organizowania kolejnego terminu wizji. Informacja o wizji została przekazana wszystkim w SWZ, a udział w niej nie był warunkiem obligatoryjnym złożenia oferty.

Pytanie 9:

Wykonawca zadaje pytanie czy jest możliwość przesunięcia terminu na składanie ofert?

Ad. 9. – Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert (obowiązujący jest nadal do 27.02.2026 r. do godz. 15:00).

UWAGA!

Opublikowane informacje/wyjaśnienia do zadanych pytań stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawcy.

Biurow Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
Z-CIA KIEROWNIKA

Robert Herudziński

RAMB sp. z o.o.

Piaski 2, 97-400 Bełchatów, NIP 701-04-37-943, REGON: 147410310

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000520849, Kapitał zakładowy: 38 926 000 PLN,

tel. 44 737 78 10, fax: 44 737 78 02, e-mail: sekretariat@ramb.pl, nr rejestrowy w Rejestrze BDO – 000040557

www.ramb.pl

