



Konstrukcje stalowe • Antykorozja • Roboty elektryczne • Obróbka skrawaniem • Roboty budowlano-remontowe

Piaski, dn. 26/02/2026

I. Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 2/D/2026/ŁC

1. „Czy zamawiający dopuszcza przedłożenie karty doborowej proponowanych urządzeń, potwierdzającą spełnienie dyrektyw ERP, zamiast certyfikatu Eurovent?”
2. Czy wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat Eurovent, czy tylko te wyposażone w układ sprężarkowy odpowiadający za wytwarzanie chłodu?

Odpowiedź:

Certyfikat EUROVENT wymagany jest w przypadku urządzenia sprężarkowego – źródła chłodu.

UWAGA!

Opublikowane informacje/wyjaśnienia do zadanych pytań stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawcy.

Biurow Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
Z-CAMIEROWNIKA

Robert Herudziński

RAMB sp. z o.o.

Piaski 2, 97-400 Bełchatów, NIP 701-04-37-943, REGON: 147410310

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000520849, Kapitał zakładowy: 38 926 000 PLN,

tel. 44 737 78 10, fax: 44 737 78 02, e-mail: sekretariat@ramb.pl, nr rejestrowy w Rejestrze BDO – 000040557

www.ramb.pl

