

**Postępowanie nr 28/D/2026/RD**

**Pytanie nr 1**

Czy „Opróżnienie istniejącej instalacji glikolu i utylizację glikolu” opisane w 5.5 (strona 2) załącznika nr 1 do SWZ ma obejmować instalację w części niezbędnej do modernizacji instalacji, czy też z całego zładu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem pkt 3. ppkt 3. Opisu Przedmiotu Zamówienia, który przewiduje napełnienie nowym czynnikiem całej instalacji (ok. 11 ton) glikolem z inhibitorami korozji, należy przyjąć, że opróżnienie oraz utylizacja glikolu również dotyczy całego zładu, a nie tylko jego części.


**Pytanie nr 2**

Proszę o podanie typu czynnika/glikolu nazwa /producent obecnego w instalacji.

**Odpowiedź:**

W instalacji nie znajduje się obecnie żaden czynnik – glikol został już odpompowany i zutylizowany. Obecnie układ pracuje tymczasowo na wodzie lodowej przy wykorzystaniu agregatu zastępczego.

Opublikowane wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.  
Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów  
KIEROWNIK  
  
Małgorzata Starczyk