

Postępowanie nr 28/D/2026/RD

Pytanie nr 1

Czy „Opróżnienie istniejącej instalacji glikolu i utylizację glikolu” opisane w 5.5 (strona 2) załącznika nr 1 do SWZ ma obejmować instalację w części niezbędnej do modernizacji instalacji, czy też z całego zładu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem pkt 3. ppkt 3. Opisu Przedmiotu Zamówienia, który przewiduje napełnienie nowym czynnikiem całej instalacji (ok. 11 ton) glikolem z inhibitorami korozji, należy przyjąć, że opróżnienie oraz utylizacja glikolu również dotyczą całego zładu, a nie tylko jego części.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typu czynnika/glikolu nazwa /producent obecnego w instalacji.

Odpowiedź:

W instalacji nie znajduje się obecnie żaden czynnik – glikol został już odpompowany i zutylizowany. Obecnie układ pracuje tymczasowo na wodzie lodowej przy wykorzystaniu agregatu zastępczego.

Pytanie nr 3

Czy do oferty należy dołączyć karty doborowe proponowanego agregatu wody lodowej i drycoolera?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby do oferty zostały dołączone karty doborowe proponowanego agregatu wody lodowej i drycoolera.

Opublikowane wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biurow Zakupów i Umów
KIEROWNIK

Małgorzata Starczyk