Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 107/D/2026/MA.

1. Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o akceptację zamiennika dla pozycji nr 4.
   Zamiast: KABEL YKY 1X300 MM2 0,6/1KV - 416 M
   Proponujemy: KABEL YKXS 1x300 MM2 0,6/1KV – 416 M
   w związku z pojawieniem się pytań, zwracamy się również z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.06.2026 godz. 15:00

   Odpowiedź: Akceptujemy alternatywnie kable YKXS zamiast YKY i YAKXS zamiast YAKY. Termin składania ofert wydłużamy do 30.06.2026 r. do godz. 15.00.

2. Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o akceptację zamiennika dla pozycji nr 3.
   Zamiast: KABEL YAKY 1X300 MM2 0,6/1KV – 7280 M
   Proponujemy: KABEL YAKXS 1x300 0,6/1kV – 7280 M
   Tak samo, jak w poprzednim pytaniu, proponujemy taki sam przewód, lecz o lepszych parametrach, ponieważ z pierwotnych Producenci rezygnują z produkcji.
   W związku z pojawieniem się pytań, zwracamy się również z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.06.2026 godz. 15:00

   Odpowiedź: Akceptujemy alternatywnie kable YKXS zamiast YKY i YAKXS zamiast YAKY. Termin składania ofert wydłużamy do 30.06.2026 r. do godz. 15.00.

3. Proszę o przesłanie pełnego schematu elektrycznego z elewacją złącza ZK, kompletnego wykazu niezbędnych materiałów i aparatury elektrycznej (producenci, numery katalogowe materiałów, wymagane opisy i tabliczki znamionowe) oraz wymagane dokumenty przy odbiorze.

   Odpowiedź: Inwestor nie posiada dodatkowych rysunków ZK, przesłany szkic jest czytelny i jasno wskazuje parametry i typ zabezpieczeń.

4. W specyfikacji są podane kable YAKY i YKY czy możemy proponować odpowiednio nieco elastyczniejszą izolację w polietylenie usieciowanym jak YAKXs i YKXs?

   Odpowiedź: Akceptujemy alternatywnie kable YKXS zamiast YKY i YAKXS zamiast YAKY.

5. Zwracam sie z prośba o przesuniecie terminu składania ofert do 02.07.2026.

   Odpowiedź: Termin składania ofert wydłużamy do 30.06.2026 r. do godz. 15.00.

UWAGA!

Opublikowane informacje/wyjaśnienia do zadanych pytań stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
KIEROWNIK
Małgorzata Starczyk