

Postępowanie nr 145/D/2026/ŁC

Pytanie nr 1

Czy do oferty należy dołączyć karty doborowe w języku polskim proponowanego agregatu wody lodowej i drycoolera?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą, w tym karty doborowe proponowanego agregatu i drycoolera zostały sporządzone lub przedłożone w języku polskim.

Pytanie nr 2

Czy zasilanie elektryczne do drycoolera może być w wersji 400 V / 3 ph / 50 Hz + N, czyli z żyłą neutralną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie Drycoolera zasilanego napięciem 400V 3F + N + PE (z żyłą neutralną).

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie parametru dopuszczalnego poziomu ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od urządzenia. Czy podana wartość 58 dB(A) dotyczy tylko głównego urządzenia, czyli agregatu wody lodowej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 58 dB(A), mierzony w odległości 10 m od urządzenia dotyczy wyłącznie agregatu wody lodowej (chillera).

Proszę o zgodę na zastosowanie drycoolera o ciśnieniu akustycznym w odległości 10 m od urządzenia wynoszącym w najgorszym przypadku 61,6 dB(A).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drycoolera o poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym maksymalnie 61,6 dB(A) mierzonego w odległości 10 m od urządzenia. Jednocześnie należy zachować pozostałe wymagania techniczne określone w dokumentacji z postępowania.

Opublikowane wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
KIEROWNIK

Małgorzata Starzyk