

Postępowanie nr 145/D/2026/ŁC

Pytanie nr 1

Proszę o zgodę, aby certyfikat Eurovent dla agregatu wody lodowej mógł być w języku angielskim i francuskim, gdyż jedynie w takiej formie można go pobrać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 18.5 SWZ oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli są one sporządzone w języku obcym składa się je wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pytanie nr 2


Zgodnie z posiadaną wiedzą, żaden producent nie ma w ofercie agregatów wody lodowej, w których przy kilku obiegach chłodniczych każdy miałby indywidualny wymiennik freon/glikol - proszę o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu zastosowania indywidualnego wymiennika freon/glikol dla każdego obiegu chłodniczego.

Jednocześnie informujemy, że wydłużamy termin składania ofert do dnia 12.08.2026r. do godz. 12.00.

Opublikowane wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
KIEROWNIK

Małgorzata Starczyk

