

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany dokonane w Specyfikacji w postępowaniu nr 187/D/2026/LL

Do postępowania zadano pytania:

Pytanie nr 1

W OPZ Zamawiający wskazał zasuwy klinowe miękouszczelnione kołnierzowe PN40, przeznaczone do zabudowy w ziemi, z teleskopowym przedłużeniem oraz skrzynką uliczną. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie studzienek zaworowych wraz z armaturą odcinającą, zgodnych z oferowanym systemem rurociągów żeliwnych i rozwiązaniami standardowo stosowanymi przez Wykonawcę, zamiast zasuw wskazanych w OPZ? Oferowane rozwiązanie zapewni wymaganą funkcję odcinającą, klasę ciśnieniową, trwałość oraz możliwość bezpiecznej obsługi i serwisowania instalacji. Przykładowo proponujemy zastosowanie trzech studzienek zaworowych w dolnej części stacji narciarskiej oraz jednej studzienki zaworowej w jej górnej części. Prosimy o potwierdzenie, czy taki sposób rozmieszczenia oraz liczba studzienek będą akceptowalne przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w OPZ, w szczególności w zakresie klasy ciśnienia PN40, funkcji, trwałości, odporności antykorozyjnej, kompatybilności z istniejącą instalacją oraz możliwością bezpiecznej eksploatacji. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność zgodnie z pkt. 6 OPZ. W związku z powyższym nie dopuszcza się rozwiązań zamiennych w szczególności związanych z ilościami i lokalizacjami punktów niezgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie nr 2

W pkt 3.1 „Założenia” wskazano trzy studzienki przeznaczone dla armatek stacjonarnych. Prosimy o potwierdzenie, czy dostawa tych studzienek jest objęta zakresem niniejszego zamówienia i powinna zostać uwzględniona w ofercie.

Odpowiedź: To jest wyłącznie opis sytuacji założeń wyjściowych do opracowania dokumentacji. Docelowo projekt zakłada 37szt. punktów hydrantowych.

Pytanie nr 3

Będziemy wdzięczni za wskazanie przewidywanego terminu wyboru Wykonawcy i przekazania zamówienia do realizacji, jako że jest to istotne dla oszacowania terminu dostawy zamówienia. Czy w przypadku opóźnienia rozstrzygnięcia termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty bez konsekwencji dla Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że rozstrzygnięcie postępowania nastąpi nie później niż w 40. tygodniu 2026 roku. W zakresie terminu dostawy określonego dla Etapu I (tj. do 19.10.2026 r.), Zamawiający co do zasady nie przewiduje zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w Specyfikacji przewidziano możliwość negocjacji terminu alternatywnego – dotyczy to wyłącznie Etapu I. Termin ten nie może być jednak późniejszy niż 30.10.2026 r. W przypadku pozostałych etapów terminy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

W związku z możliwością zwrotu do 10% wartości dostawy prosimy o określenie: terminu, w którym Zamawiający może dokonać zwrotu, strony ponoszącej koszty transportu zwrotnego, warunków oceny, czy zwracany materiał jest kompletny i nieuszkodzony.

Odpowiedź: Dokładny opis sytuacji znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Projekcie umowy §2, pkt.2.3.

Pytanie nr 5

W przypadku negatywnego wyniku próby prosimy o potwierdzenie, która ze stron ponosi koszty jej powtórzenia, jeżeli przyczyna nieszczelności wynika z: błędu montażowego ekip Zamawiającego, wady istniejącej instalacji, uszkodzenia powstałego podczas robót ziemnych.

Odpowiedź: Dostawca – za całość w przypadkach obszarów objętych zakresem robót.

Pytanie nr 6

OPZ wymaga ciągłego nadzoru technicznego oraz jednoczesnego udziału w pracach dwóch ekip montażowych. Prosimy o podanie przewidywanego: terminu rozpoczęcia montażu, przewidywalne liczby dni i godzin pracy ekip, liczby wymaganych przedstawicieli Wykonawcy, zakresu rozumianego jako „bezpośredni jednoczesny udział”.

Odpowiedź: Termin rozpoczęcia uzależniony od terminu dostaw materiału przez Dostawcę (zależny od Dostawcy). Rozpoczęcie prac niezwłocznie po dostarczeniu materiału umożliwiającego jego zabudowę. Należy przyjąć system 10h/doba od poniedziałku do piątku. W przypadku zagrożenia terminu końcowego należy przyjąć również pracę w soboty i niedziele 10h/doba. Należy przyjąć min. 2 przedstawicieli Wykonawcy/Dostawcy. Zakres prac tych osób wprost określa OPZ pkt. 9.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, która ze stron zapewnia sprzęt i personel do rozładunku materiałów oraz która ze stron ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas rozładunku wykonywanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. 3 OPZ rozładunek dostarczonych materiałów będzie wykonywany sprzętem i pracownikami Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie materiałów w transporcie oraz dostarczenie ich do wskazanego miejsca dostaw. Odpowiedzialność za czynności związane z rozładunkiem, od momentu rozpoczęcia tych czynności przez personel Zamawiającego, ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem wad, uszkodzeń lub nieprawidłowości powstałych przez rozpoczęciem rozładunku.

Pytanie nr 8

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca dostawy materiałów: teren stoku narciarskiego Góra Kamieńsk czy Magazyn Główny G001 w Rogowcu. Prosimy również o potwierdzenie, czy poszczególne partie dostaw mogą być kierowane do różnych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawy będą realizowane do obu wskazanych lokalizacji (teren stoku narciarskiego Góra Kamieńsk oraz Magazyn Główny G001 w Rogowcu). Poszczególne partie towaru mogą być kierowane do różnych miejsc. Szczegółowy podział asortymentu oraz wskazanie konkretnych partii towaru, jakie mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji, zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 9

W zestawieniu materiałowym OPZ wskazano rurę stalową DN50 o wymiarach 60,3 × 4,5 mm, natomiast w wymaganiach technicznych wskazano rurę 60,3 × 3,6 mm. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie wymaganej grubości ścianki oraz wskazanie parametru, który należy przyjąć do przygotowania oferty.

Odpowiedź: Jak w zestawieniu materiałowym 60,3x4,5mm.

Pytanie nr 10

W przypadku gdy Wykonawcą będzie spółka zagraniczna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega obowiązkowi korzystania z KSeF, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że postanowienia pkt 4.3.2–4.3.6 nie będą miały do niej zastosowania.

Odpowiedź: W przypadku kontrahenta zagranicznego zapis ust. 4.3.2. zostanie odpowiednio dostosowany (wskazane zostanie, że w takim przypadku zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem z KSeF). W takiej sytuacji zapisy ust. 4.3.3. – 4.3.6. nie mają zastosowania.

Pytanie nr 11


Czy w takim przypadku faktury będą mogły być przekazywane na adres wskazany w pkt 4.3.1 oraz dodatkowo przesyłane w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy również o wskazanie, która data będzie uznawana za datę doręczenia faktury.

Odpowiedź: Za datę doręczenia faktury w takim przypadku zgodnie z ust. 4.3.1. będzie uważana data jej odbioru przez ArchiDoc S.A.

W ślad za udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 10 oraz 11 Zamawiający dokonał aktualizacji Projektu Umowy.

Opublikowane wyjaśnienia do zadanych pytań stanowią integralną część SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biurow Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
Z-CIA KIEROWNIKA

Robert Herudziński