

Do postępowania zadano pytanie:

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

- proszę o informację, czy na kołnierze można zastosować pręt w gatunku S355 walcowany lub S355J2 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę gatunku. Zamawiający wymaga, aby kołnierze zostały wykonane zgodnie z SWZ oraz Formularzem Oferty.

Opublikowane wyjaśnienie wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
Z-CASIEROWANIA

Robert Hierudziński

