Postępowanie nr 214/D/2026/EW

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego kodu odpadu z separatora (16 10 01*). Czy wynika on ze szczególnej specyfikacji miejsca, w którym się on znajduje? Czy kod odpadu 13 05 08* jest dopuszczalny? Odpady z separatorów ropopochodnych zazwyczaj są klasyfikowane pod tym kodem.

Odpowiedź:

Kody odpadów zostały ustalone na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika oraz wyników analizy pobranych próbek. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany dotychczasowych określonych kodów odpadów w Specyfikacji.

Pytanie nr 2

Kiedy ostatnio był czyszczony separator wraz z osadnikami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokładnych informacji dotyczących terminu ostatniego czyszczenia separatora. Nie można wykluczyć, że zalegające w nim osady gromadziły się przez okres 20 lat.

Pytanie nr 3

Proszę o przesłanie DTR urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) separatora.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie rozliczenia (pkt. 5.2: Rozliczenie nastąpi po dwóch tygodniach od odbioru odpadu, po jego odstaniu i odseparowaniu frakcji olejowych na podstawie zatwierdzonej w systemie BDO karty przekazania odpadu (KPO).

Odpowiedź:

Osad to zmieszana frakcja wody, piasku i substancji ropopochodnych. Oczekujemy rzetelnego rozliczenia utylizacji odpadów zgodnie z oddzielonymi frakcjami.

Pytanie nr 5

Z uwagi na konieczność uzyskania ofert w zakresie utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie trwania usługi prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30.10.2026.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.10.2026.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 28.10.2026 r. do godz. 15.00.

Opublikowane wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
Z-CA KIEROWNIKA
Tomasz Koperek