Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 248/D/2026/RH

Do postępowania zadano pytanie:

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje, czy dopuszczają Państwo zastosowanie aktualnie stosowanych gatunków stali, będących odpowiednikami wskazanych materiałów, zgodnie z obowiązującymi normami tj. B500SP i B500A. Czy Zamawiający dopuszcza dla pręta fi 6mm długość L=6000 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie Ofert według normy dla gatunków B500SP i B500A. Zamawiający dopuszcza w części 1 długość pręta L=6000 38 szt.

Opublikowane wyjaśnienia do zadanego pytania stanowią integralną część SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Biuro Zakupów i Umów
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
Z-CA KIEROWNIKA
Robert Herudziński